

В работе с керамической плиткой мы руководствуемся ГОСТом 6141-91 (СТ СЭВ-88) «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен», в котором изложено описание сортов плитки. Показатели внешнего вида плиток должны соответствовать требованиям таб.1.

Таблица 1.

Вид дефекта	Норма для плиток	
	1 сорта	2 сорта
1. Отбитость со стороны лицевой поверхности	Не допускается	Допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт.
2. Щербини, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности	Не допускаются	Допускаются шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм
3. Плешина	Не допускается	Допускается общей площадью не более 10 мм(кв.)
4. Пятно	Не допускается	Допускается невидимое с расстояния 2 м
5. Мушки	Допускаются невидимые с расстояния 1м	Допускаются невидимые с расстояния 2 м
6. Засорка	Не допускается	Допускается невидимая с расстояния 2 м
7. Наколы	Допускаются невидимые с расстояния 1м	Допускаются невидимые с расстояния 2 м
8. Пузыри, прыщи и вскипание глазури	Не допускаются	Допускаются вдоль ребра плитки шириной не более 2мм
9. Волнистость и углубления глазури	Не допускаются	Допускаются невидимые с расстояния 2 м
10. Слепыш	Не допускается	Допускается общей площадью не более 5 мм(кв.)
11. Просвет вдоль краев цветных плиток	Не допускается	Допускается вдоль края плитки шириной не более 2мм
12. Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности	Не допускаются	Допускаются невидимые с расстояния 2 м
13. Нарушения декора (разрыв краски декора, смещение декора, нарушение интенсивности окраски)	Допускаются невидимые с расстояния 1м	Допускаются невидимые с расстояния 2 м

Отклонения от формы плиток не должны превышать значений, указанных в таб.2

Таблица 2

Наименования показателя	Норма для плиток	
	1 сорта	2 сорта
1. Кривизна лицевой поверхности, мм, не более	0.8	1.1
2. Косоугольность, мм, не более: для плиток длиной св. 150 мм	1.0	1.0

Керамическая плитка, которая не подпадает под данное описание, упаковывается в картонную упаковку и в разделе сорт пронумеровывается как ПЯ (вне сорта).